



فرم مشخصات فنی

ویرایش: ۰۰ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱

تعداد: ۳ دستگاه

نام کالا: رله ولتاژی (فرکانسی)

الف: مشخصات فنی

۱. اردر رله های مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

7SX8000-3BB50-1BA0

۲. هر رله باید دارای حداقل ۵۰ عدد function point جهت فعال سازی توابع حفاظتی ولتاژی و فرکانسی باشد.

۳. پیشنهاد فنی به غیر از اردر فوق ، باید همراه با اردر و مشخصات کامل باشد در غیر اینصورت پیشنهاد داده شده بررسی نخواهد شد (رد یا تایید پیشنهادات با توجه به نیاز های طرح در اختیار خریدار می باشد).

۴. دارای استانداردهای معتبر Type Tests , Routine Tests باشد.

ب: سایر امکانات جانبی مورد نیاز

۱. نرم افزار و کابل مربوطه جهت SETTING, CONFIG و کتابچه MANUAL آن به صورت CD تحویل گردد.

ج: تست و تحویل

۱. رله باید در مدت حداکثر یک ماه تست و تحویل انبار گردد.

۲. امکان تست رله ها و تحویل تست شیت در آن شرکت فراهم گردد.

۳. ارائه خدمات رفاهی (اسکان و غذا) جهت حضور کارفرما در محل شرکت و غذای بین راه به عهده فروشنده می باشد.

۴. هزینه و فراهم آوردن کلیه دستگاه های تست مورد نیاز در کلیه مراحل و مکان ها بر عهده فروشنده می باشد.

۵. محل تحویل رله در انبار شرکت برق منطقه ای سمنان به آدرس سمنان کیلومتر ۱۰ جاده سمنان به تهران جنب پایانه باربری مقابل پمپ بنزین و کد پستی: ۳۵۵۹۱۱۸۱۱۱ می باشد، دو روز کاری قبل از تحویل با شماره ۰۲۳۳۱۱۰۲۳۴۳ انبار دار آقای سپهری هماهنگ و قبل از آن نیز نامه کتبی ارسال گردد.

د: اسناد و مدارک

پیشنهاد دهندگان موظفند موارد ذیل را در اسناد فنی تعهد نموده و به هنگام تحویل کالا ارائه نمایند. در غیر اینصورت در هر کدام از مراحل پیشنهاد آنها رد خواهد شد.

۱. ارائه گواهی (Certificate) مبنی بر اصل بودن تجهیز از شرکت سازنده (COO).

۲. دارای گارانتی حداقل به مدت یک سال پس از تحویل و خدمات پس از فروش ده ساله توسط پیشنهاد دهنده به منظور پیگیری اجرای گارانتی شرکت سازنده