

شرایط عمومی خرید باتری ups

باتری صنعتی با تکنوژی ساخت **SMG/ AGM(VRLA)** کاربرد **UPS** مارک کارخانه سازنده اصلی با عمر مفید حداقل هشت سال برای باتری های ۲۵ آمپر ساعت و بالاتر، و حداقل پنج سال برای باتری های کمتر از ۲۵ آمپر ساعت در دمای 20°C (مطابق با ۲۱-۲۲ IEC ۶۰۸۹۶ PART ۱) و الزامات ذیل :

۱. تاریخ تولید باتری با منحنی باقیمانده ظرفیت در دماهای مختلف بر حسب زمان (Residual Capacity) مطابقت داده شده، بنحوی که ظرفیت باقیمانده در باتری (با توجه به متوسط دمای نگهداری) تا زمان نصب و زیر شارژ قرار گرفتن ، کمتر از ۸۰٪ نشده باشد.
۲. باتری میبایست در شرایط استاندارد (مطابق با IMO/IMDG، IATA/ICAO) حمل و ضربه نخورده باشد.
۳. باتری میبایست در محیط کاری کارکنان قابل استفاده و در صورت حریق و شکستن و... هیچگونه خطر جانی بدنبال نداشته باشد (مطابق با IMO/IMDG ، IATA/ICAO) .
۴. کارخانه سازنده باید حداقل دارای استانداردهای ۱۴۰۰۱ ، ISO ۹۰۰۱ و OHSAS ۱۸۰۰۱ باشد.
۵. باتری باید دارای پوشش ضدحریق (flame retardant case) باشد.
۶. باتری باید ضد انفجار (flame arrester) باشد.
۷. ارائه کاتالوگ فنی کارخانه سازنده در مورد باتری پیشنهادی الزامیست.
۸. حداقل زمان گارانتی تعویض برای باتری های ۲۵ آمپر ساعت و بالاتر سه سال و کمتر از ۲۵ آمپر ساعت ۱۸ ماه می باشد (در صورت معیوب شدن، می بایستی باتری با رعایت شرایط بند "۱" و بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای جایگزین گردد).
۹. ارائه برگه ایمنی مواد و حمل و نقل (MSDS) در مورد باتری پیشنهادی الزامیست.
۱۰. ارائه گواهی کیفی شرکت بازرسی بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی، براساس گزارش آزمایشات کوتاه و بلند مدت باتری الزامی است.

نکات مهم :

- حداقل ۱۰٪ آمپر ساعت باتری، تامین شارژر هوشمند/الزامی است.
- خرید باتری های Rename اکیدا ممنوع است.