

خرید لوله و متعلقات اجرای شبکه گاز میدان استقلال شهر گلپه‌ار

الف) خط تغذیه

- 1- خرید لوله به قطر 6 اینچ با فشار کاری 250 psi و کلیه اتصالات و شیر آلات و متعلقات مربوطه و شیر ها طبق نقشه و مشخصات و طول تقریبی 1000 متر
- 2- لوله های فوق می بایست آزمایش تعیین کیفیت پوشش قسمت های فولادی طبق مشخصات فنی را دارا باشد
- 3- لوله های فوق می بایست آزمایش نشتی و مقاومت خط تغذیه با آب طبق مشخصات فنی و استاندارد IGS را دارا باشد.

4- مصالح ، طبق نقشه SP-6024

5- مصالح ، مارکر نشان دهنده لوله طبق نقشه SM-6021 NO:9

تذکرات:

- 1- در صورت نیاز تامین کننده موظف است جهت انجام رادیوگرافی از شرکت های موجود در وندور لیست شرکت ملی گاز استفاده نماید.
- 2- مصالح عایقکاری برای لوله ها و سرجوش ها به عهده تامین کننده بوده و عایق کاری لوله ها از نوع پوشش قیر پلیمری پایه نفتی می باشد.

توضیحات مهم : تامین کننده محترم دقت نمایید برخی لوازم مورد نیاز در کاتالوگ سامانه ستاد موجود نمی باشد و در ذیل برخی کالاهای دیگر عنوان گردیده است ، در قسمت توضیحات سامانه شرح درخواست درج گردیده است ، الزامیست قیمت تمامی اقلام مدنظر قرار بگیرد و پیش فاکتور پیوست در سامانه گردد و رقم نهایی پیش فاکتور با قیمت اعلامی در سامانه یکسان باشد .