

**بسمه تعالی****شرکت محترم:****استعلام بهاء شماره: ۱۴۰۵۲۴۹**

شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی در نظر دارد استعلام تامین خرید ۵۰۰ متر کابل ترموکوپل دو زوج NI واحد های بخار نیروگاه نکا را به شرح و برابر اسناد پیوست از طریق استعلام بهاء از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. خواهشمند است در صورت تمایل حداقل قیمت پیشنهادی خود را در تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری نمایید.

**شرایط استعلام بهاء:**

- ۱- تاریخ بازگشائی پاکت ساعت ۱۱ صبح همانروز می باشد.
- ۲- محل بازگشائی پاکت: دفتر امور تدارکات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی می باشد.
- ۳- مدت انجام کار ۷ روز در سال ۱۴۰۵ از تاریخ ابلاغ می باشد.
- ۴- حضور نماینده پیمانکار با در دست داشتن معرفی نامه در بازگشائی پاکت قیمت بلامانع می باشد.
- ۵- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود.
- ۶- به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. پاکات پیشنهادات فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی خواهد شد.
- ۷- شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی باستناد آئین نامه معاملات شرکت، در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
- ۸- قیمت پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شود. بدیهی است مالیات برارزش افزوده برابر قوانین و مقررات محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
- ۹- در صورت هر گونه ابهامات در اسناد با آقای درویشعلی ملکوتی ۰۹۱۱۹۶۶۵۵۳۲ و ابهامات فنی و تخصصی با آقای وفایی نژاد ۰۹۱۱۱۵۴۴۲۶ **در ساعت اداری** تماس حاصل نمائید.

| ردیف | نام کالا           | شرح کالا                   | موارد استفاده              | مقدار   | مبلغ به ریال |
|------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------|--------------|
| ۱    | THERMOCOUPLE CABLE | کابل دو زوج<br>ترموکوپل NI | در مسیر فایر<br>آلارم واحد | ۵۰۰ متر |              |

### شرایط خصوصی مربوط به کابل ترموکوپل با روکش نسوز

شرکت تولید برق شهید سلیمی در نظر دارد که ۵۰۰ متر کابل ترموکوپل نوع K با روکش نسوز را

از طریق استعلام تامین نماید:

مشخصات فیزیکی و تایپ ترموکوپل ها به همراه نوع آن بایستی مطابق با مشخصات قید شده زیر

باشد:

- گستره اندازه گیری ترموکوپل ها تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد می باشد.
- کابل مربوطه ۴ رشته بوده ( $2 \times K$ ) و هر رشته سیم با روکش نسوز مهار شده و در نهایت ۴ رشته سیم در یک روکش نسوز گنجانده شده باشد.
- قطر هر رشته سیم مفتول بدون روکش ۱ میلیمتر باشد و در نهایت قطر کامل کابل بین ۷ تا ۸ میلیمتر باشد.
- روکش کابل مربوطه باید قابلیت تحمل دما تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد را دارا باشد.
- با توجه به حساسیت نوع کابل ها و محل استفاده آنها پس از انجام استعلام و تعیین برنده شروع فرآیند انجام خرید مشروط به تایید توانمندی از سوی شرکت برنده می باشد.
- پس از اعلام شرکت برنده و تعیین صلاحیت تخصصی انجام کار؛ شرکت برنده موظف است بعد از دو هفته کابل مربوطه را مطابق با شرح درخواست تحویل خریدار نماید.