

فرم مشخصات فنی

شماره:
تاریخ:
صفحه: 1 از 2

مشخصات فنی درخواست خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

ردیف	شرح دستور کار / درخواست خرید	تعداد
1	شلنگ نواری (آب آتش نشانی) سطح مقطع ۱۱.۵ اینچ	۶ عدد
2	شلنگ نواری (آب آتش نشانی) سطح مقطع ۱۲.۵ اینچ	۴ عدد

مشخصات فنی شلنگ نواری (آب آتش نشانی)

- ۱- نوع نواری و پارچه ای
- ۲- قطر شلنگ ۱۱.۵ اینچ و ۱۲.۵ اینچ
- ۳- گواهینامه تست فشار کاری ۳۰ بار
- ۴- در صورت ترکیبگی ، نخهای پودر ابتدا از بین بروند
- ۵- از نوع طبیعی با روکش لاتکس بوده با آستری ضخیم و یکنواخت
- ۶- مقاوم در برابر سایش و توانایی گذر از آزمون سایش
- ۷- مقاوم در برابر حرارت و توانایی گذراندن تست مقاومت حرارتی
- ۸- مقاوم در برابر تخریب ناشی از رطوبت هنگام خیساندن در آب به مدت ۴۸ ساعت
- ۹- قرمز رنگ
- ۱۰- دمای کاری منفی ۲۵ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد
- ۱۱- توانایی کار در فشار ۱۷ بار
- ۱۲- مقاطع ۲۰ متری
- ۱۳- دارای استانداردهای BS6391:1983 type3 و DIN14811 Class3

تهیه کننده	تایید کننده
شرکت بهره بردار نیروگاه	شرکت تولید نیروی برق شاهرود
دفتر مهندسی و برنامه ریزی	دستگاه نظارت

فرم مشخصات فنی

شماره:
تاریخ:
صفحه: 2 از 2

شروط کلی همه اجناس

- ۱- کلیه کالا باید نو و در بسته بندی مناسب باشد.
- ۲- کلیه ی هزینه های حمل و ارسال کالا با فروشنده می باشد.
- ۳- محل تحویل کالا درب انبار نیروگاه شاهرود می باشد.
- ۴- در صورت مغایرت و نقص کالا پس از بررسی فنی ، کالای دارای مغایرت و عیب به فروشنده جهت تعویض عودت می گردد و فروشنده مکلف است بدون اخذ هزینه اضافی در مدت حداکثر ۵ روز کاری نسبت به جایگزینی آن ها اقدام نماید.
- ۵- در صورت عدم استفاده از مواد مناسب در ساخت کالای درخواستی فروشنده ملزم به جبران خسارت کارفرما و کلیه هزینه های عودت کالا و ارسال مجدد کالای با کیفیت بر عهده خود فروشنده میباشد .
- ۶- در صورت عودت کالا از طرف کارفرما ، فروشنده موظف است ظرف مدت 5 روز کاری کالای جدید و با کیفیت را به کارفرما ارایه کند .
- ۷- اقلام ارسالی باید مورد تایید دفتر فنی شرکت تولید نیروی برق شاهرود قرار بگیرد و در صورت مرجوع شدن کلیه هزینه ها و خسارات بر عهده فروشنده میباشد .

تهیه کننده	تایید کننده
شرکت بهره بردار نیروگاه	شرکت تولید نیروی برق شاهرود
دفتر مهندسی و برنامه ریزی	دستگاه نظارت