

مشخصات فنی

تأمین تجهیزات جدول زیر به تفکیک مشخصات فنی مندرج در پیوست، که می‌بایست توسط کارفرما تأیید گردد.

ردیف	تجهیزات	تعداد	واحد
۱	باکس آتش‌نشانی زمینی	۲	عدد
۲	باکس آتش‌نشانی دیواری	۳	عدد

بندهایی که در ادامه ذکر می‌شوند تماماً در تعهد فروشنده بوده و ملزم به رعایت و اجرای تمامی موارد می‌باشد.

- (۱) تجهیزات ارسالی می‌بایست ساخت داخل باشد.
- (۲) مکان تحویل کلیه تجهیزات، انبار شرکت تولید نیروی برق شاهرود می‌باشد و کلیه هزینه‌های مربوط به بارگیری، حمل و تخلیه اجناس در محل بر عهده فروشنده می‌باشد.
- (۳) در صورت بروز هرگونه حادثه برای محموله پیش از تحویل در محل انبار، هیچگونه مسئولیتی شامل حال خریدار نبوده و تماماً در تعهد فروشنده می‌باشد.
- (۴) جهت جلوگیری از آسیب به تجهیز، باید بصورت جداگانه و تک تک بسته بندی و دارای ضربه‌گیر مناسب باشد.
- (۵) تجهیزات ارسالی باید دارای گواهی تضمین کیفیت از سوی شرکت سازنده بوده و به مدت ۲ سال از تاریخ تحویل ضمانت گردد.
- (۶) پرداخت صورتحساب فروشنده منوط به تحویل تجهیزات و تأییدیه فنی کارشناسان خریدار مبنی بر تطابق تجهیزات با مشخصات ذکر شده در جدول مشخصات فنی می‌باشد.
- (۷) در صورت بروز هرگونه مغایرت یا مشکل در تجهیزات تحویلی به انبار، عدم تأیید فنی یا مردود شدن تجهیزات، به فروشنده مرجوع گردیده و کلیه هزینه‌های مرتبط با مرجوعی کالا شامل بارگیری مجدد، حمل و تخلیه بر عهده فروشنده می‌باشد.
- (۸) در صورت مرجوع شدن کالا، فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز نسبت به جایگزینی و ارسال کالای مورد تأیید کارفرما اقدام نماید.
- (۹) تجهیزات ارسالی می‌بایست بصورت کاملاً سالم، بدون خوردگی (لهیدگی)، ترک خوردگی، پدیدگی رنگ و یا هرگونه عیوب ظاهری یا داخلی تحویل گردند. در غیر اینصورت کالای مربوطه مرجوع گردیده و مطابق با بندهای ۷ و ۸ فروشنده مکلف به اجرای تعهدات می‌باشد.
- (۱۰) تجهیزات درخواستی می‌بایست ظرف مدت حداکثر ۷ روز پس از اعلام برنده نهایی مطابق با بند ۲ تحویل خریدار گردد.
- (۱۱) تمام اتصالات باکس های زمینی باید از نوع BS و باکس های دیواری از نوع STORZ باشد.
- (۱۲) کلیه تجهیزات ارسالی باید دارای استاندارد UL، ASTM و گواهی استاندارد ملی ایران باشند.
- (۱۳) تصاویر تجهیزات ارسالی به عنوان نمونه بوده و ملاک تأیید فنی قطعات مشخصات فنی اعلامی می‌باشد.
- (۱۴) نازل های ارسالی در هر دو ردیف درخواستی باید از جنس برنجی باشند.
- (۱۵) اقلام ارسالی باید به صورت سیم بندی شده ارسال شوند.
- (۱۶) کلیه اقلام مندرج در جدول مشخصات فنی مانند شلنگ، نازل و ... باید درون تجهیزات مورد درخواست وجود داشته باشد و در هزینه اعلامی دیده شوند.

مشخصات فنی کالا

ردیف	تجهیزات	تصویر	تعداد	واحد
۱	ابعاد (۱۳۰۰ طول * ۱۰۶۰ ارتفاع * ۳۵۰ عمق) میلی متر با ورق ضخامت ۲ میلی متر ۲ عدد شلنگ ۲.۵ اینچ به طول ۲۵ متر و قدرت تحمل فشار ۲۰ بار اتصالات از نوع انگلیسی (BS) دارای مسیر اتصال به بیرون فایرباکس با دولایه رنگ قرمز الکترواستاتیک با پایه اپوکسی کوره‌ای و لولا آب‌کاری کروم و قفل سوئیچی درب‌ها مجهز به ۳ لولا کتابی با بازشوندگی ۱۸۰ درجه‌ای پایه زمینی قوطی ۲۰ * ۴۰ میل متر با ارتفاع ۲۰ سانت از سطح زمین و پلیت کف قوطی		۲	عدد
۲	ابعاد (۶۶ طول * ۷۵ ارتفاع * ۲۰ عمق) و ضخامت ورق ۱.۵ میلی متر یک عدد شلنگ ۱.۵ اینچی ۲۵ متری با قدرت تحمل فشار ۳۰ بار کوپلینگ ۱.۵ اینچی قرقره ۱.۵ اینچی با ظرفیت ۳۰ متر شلنگ اتصالات نازل ۱.۵ اینچی از نوع STORZ با دولایه رنگ قرمز الکترواستاتیک با پایه اپوکسی کوره‌ای و لولا آب‌کاری کروم درب‌ها مجهز به ۳ لولا کتابی با بازشوندگی ۱۸۰ درجه‌ای نصب روکار دیواری		۴	عدد