

تمام موارد ذیل در تعهد فروشنده بوده و ملزم به رعایت آن می باشد:

۱. تامین کالا به شرح جدول زیر:

ردیف	شرح کالا/خدمت	تعداد	مشخصات فنی
۱	سلونوید برای ولو سه راهه شرکت UNI GERATE با کد CE0085BP0380 UNI-Gerate 47652 Weeze	۵ عدد	ساخت داخل مشابه برند UNI GERATE با کد 40EVSADu 5NH4 SIZE DN15 DRIVE MG016 90Watt IP65 Amb: -20 ... +60 DEG C T +160 DEG C 100% ED 230VAC 40-60Hz 40 BAR PRESSURE سایر مشخصات مطابق با کاتالوگ پیوست
۲	خرید سلونوید برای ولو دو راهه شرکت UNI GERATE با کد CE0085BP0389 UNI-Gerate 47652 Weeze	۵ عدد	ساخت داخل مشابه برند UNI GERATE با کد 40EVSA 5NH4 SIZE DN15 DRIVE MG018 125Watt IP65 Amb: -20 ... +60 DEG C T +160 DEG C 100% ED 230VAC 40-60Hz 40 BAR PRESSURE مشخصات مطابق با کاتالوگ پیوست

نکته: کاتالوگ به پیوست می باشد.

- کالای ارسالی باید حتما ساخت داخل، نو و بدون هرگونه ایراد در ظاهر و عملکرد باشد.
- تست عملکرد کالا باید در حضور خریدار بر روی ولوهای مورد اشاره قبل از تحویل کالا صورت گیرد. همچنین تایید فنی نهایی کالا منوط به نصب در شرایط محیطی نیروگاه (تست ۱۵ دوره عملکرد) و عملکرد مناسب آن می باشد.
- فروشنده موظف است کلیه اقلام درخواستی را در محل انبار نیروگاه شاهرود تحویل دهد. کلیه هزینه های جابجایی حمل و نقل و... برعهده فروشنده می باشد.
- جهت جلوگیری از آسیب به تجهیزات بسته بندی باید بصورت تک به تک و استاندارد باشد.
- در صورت بروز هرگونه حادثه برای مرسوله قبل از تحویل به انبار نیروگاه هیچگونه مسئولیتی شامل حال کارفرما نمی شود.
- کالاهای ارسالی باید دارای یک سال ضمانت معتبر محصول توسط فروشنده از زمان نصب باشند.
- کلیه اجناس باید ظرف مدت ۹۰ روز پس از اعلام برنده نهایی تحویل انبار شرکت تولید نیروی برق شاهرود گردد.

فرم شرح خدمات

- پرداخت صورتحساب فروشنده پس از تحویل اجناس در انبار نیروگاه و تایید فنی نیروگاه می باشد.