

شرایط خصوصی

الف) موضوع خرید

۱- خرید نرینگی و پنجه گربه ای ۱۲۵۰ آمپر تیپ پارس تابلو (ASEA) برای بریکر ۲۰ کیلو ولت (مهرآبادی)

ب) شرایط فنی

- ۱) پنجه گربه ای ۱۲۵۰ آمپر تیپ پارس تابلو (ASEA) به همراه رابط مسی مربوطه
- ۲) تهیه قطعه رابط جهت اتصال پنجه گربه ای به شینه (باز و کلید)
- ۳) تهیه نرینگی مناسب با پنجه گربه ای نصب شده جدید
- ۴) کلیه قطعات (نرینگی و پنجه گربه ای) باید کاملاً با ابعاد و استاندارد های تجهیزات موجود در پست (تیپ ASEA پارس تابلوی) مطابقت داشته باشد و هر گونه عدم انطباق بر عهده فروشنده است.
- ۵) **استاندارد پوشش دهی:** تمامی قطعات مسی و رابط ها باید دارای پوشش نقره (plating silver) (با ضخامت استاندارد (حداقل ۱۰ تا ۱۵ میکرون) جهت کاهش مقاومت کنتاکت و جلوگیری از اکسیداسیون باشند.
- ۶) **تست مکانیکی:** قطعات از نظر مکانیکی و فنریت پنجه گربه ای ها، توانایی تحمل دفعات قطع و وصل (mechanical endurance) مطابق با استاندارد بریکر مربوطه را داشته باشد.

ج) تعهدات فروشنده

- ۱) کلیه کسورات قانونی بر عهده فروشنده می باشد.

د) شرایط فروشنده

- ۱) شرکت مربوطه دارای رزومه مرتبط با کالای مورد نظر مطابق با دستور العمل های برق منطقه ای باشد.
- ۲) مدت زمان تحویل کالا، ۳۰ روز می باشد.
- ۳) شرکت کننده در این استعلام بایستی حداقل سابقه ۱ کار مشابه (فروش نرینگی و پنجه گربه ای ۱۲۵۰ آمپر به شرکت های برق منطقه ای سطح کشور) داشته باشد.

ه) شرایط پرداخت

شرایط خصوصی

۱) پرداخت صورت وضعیت منوط به تایید فنی کالا مورد نظر بعد از ارسال در محل انبار مرکزی این شرکت میباشد.

و) شرایط تحویل

محل تحویل کالا استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان ، انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای واقع در کیلومتر ۵ جاده گوربند میباشد. (هزینه ارسال ، حمل و نقل و تخلیه بر عهده شرکت فروشنده میباشد)

ز) جدول پیشنهاد قیمت

ردیف	نام تجهیز	مشخصات فنی	تعداد	قیمت جز: بدون مالیات بر ارزش افزوده	قیمت کل: بدون مالیات بر ارزش افزوده
۱	پنجه گربه ای	پنجه گربه ای ۱۲۵۰ آمپر تیپ پارس تابلو ASEA	۱۰۲ عدد		
2	نرینگ داخلی	نرینگ مناسب با پنجه گربه ای نصب شده جدید	۱۰۲ عدد		

در صورت نیاز به اطلاعات با آقای مهندس نجاری ۰۵۴۳۱۱۳۷۱۸۴ تماس گرفته شود