

مشخصات فنی بیم دتکتور جهت نصب در انبار مرکزی

- طول 150 متر و عرض 15 را پوشش دهد.
- بیم مجهز به دتکتور دارای موتورایز با قابلیت تنظیم زاویه خودکار باشد .
- مدت زمان مورد نیاز تا اعلام حریق بین 2 تا 30 ثانیه قابل تنظیم باشد (حالت پیش فرض 10 ثانیه باشد)
- عملکرد بر اساس ارسال و دریافت پرتو مادون قرمز (INFRARED BEAM)
- قابلیت هم راستا سازی و کالیبره شدن داشته باشد
- قابلیت تشخیص آلودگی و گرد غبار نسبت با دود را داشته باشد
- خروجی آلارم و خطا به صورت مجزا باشد
- دارای حداقل LED وضعیت FIRE، FAULT و POWER باشد
- قابلیت اتصال به REMOTE INDICATOR داشته باشد.
- درجه حفاظت آن حداقل IP65 باشد
- محدوده دمای کاری حداقل -10 و +55 باشد
- رطوبت کاری تا 95٪ باشد
- قابلیت test و reset بیم دتکتور
- قابلیت تشخیص پرتو نسبت به کثیفی لنز و خطای هم راستا ساز بودن و یا تغییر زاویه چشمی با رفلکتور داشته باشد.
- دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت عملکرد ، خطا و آلارم .
- قابلیت اتصال به سیستم های اعلام حریق متعارف یا آدرس پذیر .
- دارای گواهینامه و تاییدیه EN54-12 و نشان CE
- دارای دفترچه راهنمای نرم افزار یا تجهیزات که پیمانکار موظف به تجویل دفترچه مذکور به کارفرما می باشد.
- جهت تست ماهیانه بیم دتکتور صفحه تست به تعداد کافی تحویل کارفرما گردد.
- تست بیم دتکتور توسط کنترلر باشد .
- امکان خاموش کردن بیم دتکتور در حین سرویس های دوره ای
- مدت زمان تا فعال شدن Fault بین 2 تا 60 ثانیه قابل تنظیم باشد (حالت پیش فرض 10 ثانیه می باشد)
-
- دید بیم دتکتور بیشتر از میزان تعیین شده بابت آلارم می باشد.
-