

جناب آقای دکتر حاکمی فر

مدیر کل محترم امور پشتیبانی ، فنی مهندسی و پدافند غیر عامل
با سلام

فرم درخواست کالاهای مصرفی / غیر مصرفی / انجام کار
احتراماً ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تهیه اقلام / انجام کار های ذیل اقدام شود

ردیف	شرح کالا/خدمات	تعداد / مقدار	توضیحات
۱	اجرای تاسیسات موتورخانه مطابق نقشه های پیوست با مشخصات ذیل:		
۲	اجرای لوله کشی ۶ اینچ مانیسما رده ۴۰ (لوله های خط برج خنک کننده)	۱۸۰ متر	* قبل از ارائه قیمت، بازدید از موضوع انجام کار و بارگذاری برگ بازدید در سامانه الزامیست. * پیمانکار موظف به ارائه آنالیز قیمت میباشد تا مبلغ نهایی در پایان کار بر اساس آن متراژ، محاسبه و پرداخت گردد..
۳	اجرای لوله کشی ۵ اینچ مانیسما رده ۴۰ (خط جیلد واتر)	۸۰ متر	
۴	اجرای لوله کشی ۴ اینچ مانیسما رده ۴۰ (خط داخلی موتورخانه)	۹۵ متر	
۵	اجرای لوله کشی ۳ اینچ مانیسما رده ۴۰ (خط ژنراتور)	۴۰ متر	
۶	اجرای لوله کشی ۲ اینچ مانیسما رده ۴۰	۸۰ متر	
۷	اجرای لوله کشی ۱ ۱/۲ اینچ مانیسما رده ۴۰ (خط داخلی موتورخانه)	۶۵ متر	
۸	اجرای لوله کشی ۱ ۱/۲ اینچ مانیسما رده ۴۰	۵۰ متر	
۹	اجرای لوله کشی گالوانیزه ۱/۲ اینچ	۸۰ متر	
۱۰	اجرای لوله کشی گالوانیزه ۱ اینچ	۹۰ متر	
۱۱	نصب لرزه گیر ۵ اینچ	۸ عدد	* تهیه کلیه ابزار ، تجهیزات و مسئولیت رعایت اصول ایمنی و جبران خسارات احتمالی بعهده پیمانکار می باشد
۱۲	نصب لرزه گیر ۴ اینچ	۱۰ عدد	
۱۳	نصب لرزه گیر ۳ اینچ	۴ عدد	
۱۴	نصب صافی ۵ اینچ	۶ عدد	
۱۵	نصب صافی ۴ اینچ	۲ عدد	* بکار گیری اتباع غیر ایرانی ممنوع است.
۱۶	نصب شیر یکطرفه ۴ اینچ	۶ عدد	
۱۷	نصب شیر یکطرفه ۳ اینچ	۲ عدد	* صورتحساب نهایی پیمانکار بر اساس احجام انجام شده مطابق ریز متره جدول فوق الذکر محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۱۸	نصب شیر یکطرفه ۱ اینچ	۴ عدد	
۱۹	نصب شیر فشار شکن ۱ اینچ	۴ عدد	* انجام کار از طریق انعقاد قرارداد رسمی با کلیه کسورات قانونی صورت خواهد گرفت.
۲۰	نصب شیرفلکه برنجی ۱/۲ اینچ	۳۰ عدد	
۲۱	نصب شیرفلکه برنجی ۳/۴ اینچ	۱۲ عدد	
۲۲	نصب شیرفلکه برنجی ۱ اینچ	۱۸ عدد	
	نصب شیرفلکه برنجی ۲ اینچ	۸ عدد	
	نصب منبع تحت فشار انبساط ۲۰۰ لیتری همراه نصب اتصالات و شیرالات	۴ عدد	
	نصب ایرونت هواگیری ۳/۴	۱۲ عدد	

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تفصیل

سازمان بازرسی کل کشور
توقه قضایی
بزرگراه ولیعصر


۲۶	نصب شیر پروانه ای گیر بکسی ۲ ۱/۴	عدد ۴
۲۷	نصب شیر پروانه ای گیر بکسی ۶ اینچ	عدد ۱۴
۲۸	نصب شیر پروانه ای گیر بکسی ۵ اینچ	عدد ۱۴
۲۹	نصب شیر پروانه ای گیر بکسی ۴ اینچ	عدد ۱۶
۳۰	نصب شیر پروانه ای گیر بکسی ۳ اینچ	عدد ۱۰
۳۱	نصب شیر پروانه ای گیر بکسی ۳	عدد ۴
۳۲	ساخت کلکتور با لوله ۸ اینچ رده ۴۰	عدد ۹
۳۳	اجرای شناسی کنشی زیر دیگ ها	۲
۳۴	اجرای شناسی کنشی و نصب پمپ های زمینی با تاولتی و لوله گیر زیر شناسی	۱۶
۳۵	اجرای سازهوت در قسمت های مختلف موتور خانه و رانر با تاولتی	عدد ۲۰۰
۳۶	اجرای لوله کنشی رفت و برگشت دیگ به کلکتور	۲
۳۷	اجرای لوله کنشی و نصب تبدیل روی پمپ های سیستم و چیلد واتر و برج خنک کننده	۸
۳۸	اجرای لوله کنشی خط ژئوتور به صورت رفت و برگشتی به همراه اجرای بای پس و نصب شیر برقی	۲
۳۹	اجرای لوله کنشی رفت و برگشت و سیستم فن کویل ها به چیلر	۱
۴۰	اجرای لوله کنشی لوله رفت و برگشت و کندانسور چیلر	۱
۴۱	اجرای ضد زنگ کل لوله های موتور خانه	۱
۴۲	اجرای لوله کنشی خطوط میکاپ چیلر و دیگ ها	۴
۴۳	اجرای اتصالات داخل موتورخانه شامل سه راهی جوشی در سائز های مختلف و نصب جوشکاری فلنج ها و نصب رانور در سائز های مختلف	عدد ۲۰۰
۴۴	نصب شیر سه راهی هلیول	عدد ۲
۴۵	جمع لوری لوله ۶ اینچ از داخل رانر	۷۵ متر


تأیید کننده درخواست:
سید رضا طباطبائی فر
معاون اداره کل امور پشتیبانی، فنی، مهندسی و پدافند غیر عامل

درخواست کننده:
مهندسین برقا
رئیس اداره فنی مهندسی

توجه:

در فرم های تقاضای انجام کار، در پشت این برگه صحت انجام کار به تأیید درخواست کننده رسانده شود.
در فرم های درخواست کالا، در صورت عدم وجود اجناس در انبار مرکزی، کتبه اقلام پس از تهیه در اختیار انبار قرار گرفته و سپس با اخذ رسید تحویل درخواست کننده شود.





MEC. ROOM FLOOR

