



سمه تعالی

فرم استعلام بها

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

تاریخ استعلام: ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

شماره استعلام: ۰۵-۱۶۰

بها: شرکت محترم شناسایی موقت پیمانکاران

از: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان - امور تدارکات و انبارها

با سلام، این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید انواع تجهیزات خط گرم پست زمینی از طریق استعلام قیمت کتبی اقدام نماید. لذا خواهشمند است خرب قیمت پیشنهادی خود را برای کالای/خدمات مذکور با توجه به شرایط مندرج در پیوست استعلام تعیین و ذیل این برگه امضا و نمایید و حداکثر تا تاریخ اعلامی در سامانه ستاد بارگزاری فرمایید. با(۱۱۳۳۵۰۲۳۳)

سید اسماعیل مرتضوی

مدیر امور تدارکات و انبارها

ردیف	کد کالا/خدمات	نام کالا / خدمات	واحد	مقدار / تعداد	قیمت واحد به ریال	قیمت کل به ریال	توضیحات
۱	۲۴۹۰۰۷۲۵۳	دسته و قطعات قابل نصب روی استیک دمنده	عدد	۳			
۲	۶۸۹۰۰۲۰۲۰۷	کاور استیکها و جدا کننده ها	عدد	۸			
۳	۲۴۹۰۰۷۲۵۰	برس های تنظیف تخت	عدد	۲			
۴	۲۴۹۰۰۷۲۵۲	برس های تنظیف زاویه دار	عدد	۲			
۵	۹۲۳۰۰۱۷۵۰	فرش عایق ۳۰ کیلوولت	متر	۲			
۶	۲۶۲۰۰۶۰۲۳	قطعات نگهدارنده برس های تنظیف ثابت	عدد	۲			
۷	۲۶۲۰۰۶۰۱۰	آچار بکس عایق	سری	۴			
۸	۲۶۲۰۰۶۰۲۲	قطعه نگهدارنده آچارهای بکس	عدد	۱			
۹	۲۶۲۰۰۶۰۲۰	آچارهای عایق	عدد	۴			
۱۰	۲۶۲۰۰۱۰۷۵	کیف ابزار و قطعات قابل نصب روی استیکها	عدد	۱			
۱۱	۲۶۲۰۰۶۰۲۱	آچارهای عایق تخت	عدد	۳			
۱۲	۲۴۹۰۰۷۲۵۱	برس نقاشی	عدد	۱			
۱۳	۲۴۹۰۰۷۲۵۴	کاردک عایق	عدد	۱			
۱۴	۲۶۲۰۰۴۷۵۱	ترانس عایق جداساز سمت ۲۰	عدد	۱			
۱۵	۲۶۲۰۰۴۷۵۰	عایق جداساز باک ترانس	عدد	۱			
۱۶	۲۶۲۰۰۴۷۵۲	عایق های جداساز سمت فشار ضعیف ترانس	عدد	۱			
۱۷	۲۴۰۰۰۴۵۱۳	استیک همه کاره با قابلیت نصب قطعات مختلف	عدد	۲			
۱۸	۲۴۰۰۰۴۵۱۲	استیک مکنده عایق با قابلیت تعویض سر	عدد	۱			
۱۹	۲۴۰۰۰۴۵۱۵	استیک جداسازی جرقه گیرهای ترانس	عدد	۱			

توضیحات:

مهر و امضا و فروشنده

شماره پیشنهاد قیمت:

تا، بخ پیشنهاد قیمت:

			۱	عدد	استیک دو جداره دمنده عایق	۲۴۰۰۰۴۵۱۱	۲۰
			۱	عدد	استیک روغن کاری مکانیزم کلیدها و تجهیزات	۲۴۰۰۰۴۵۱۴	۲۱
			۱	دستگاه	استیک تنظیف گردان با دریل بادی	۲۴۰۰۰۴۵۱۰	۲۲

مبلغ کل پیشنهادی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده):
به حروف: ریال ، به عدد: ریال

اقدام کننده: ناوفاصفت شالکوه.

توضیحات: مهر و امضا فروشنده

شماره پیشنهاد قیمت:
تا، بخ پیشنهاد قیمت:



شماره :

تاریخ :

پیوست :

((برگ پیشنهاد قیمت استعلام ۱۶۰-۱۴۰۵))

این شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات استعلام بها، برگ شرایط استعلام، قبول مقررات و اسناد و مدارک استعلام و قرارداد، مشخصات فنی، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی، تعهد نامه عدم افشای اطلاعات، تعهدنامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای داخلی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد استعلام بها شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان؛ آمادگی خود را جهت انجام موضوع استعلام به شرح جدول ذیل اعلام می دارد.

لیست لوازم و تجهیزات مورد استعلام

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار/تعداد	قیمت واحد	قیمت کل (ریال)
۱	کاور استیکها و جدا کننده ها	عدد	۸		
۲	استیک تنظیف گردان با دریل بادی	دستگاه	۱		
۳	استیک همه کاره با قابلیت نصب قطعات مختلف	عدد	۲		
۴	عایق جداساز باک ترانس	عدد	۱		
۵	برس های تنظیف تخت	عدد	۲		
۶	دسته و قطعات قابل نصب روی استیک دمنده	عدد	۳		
۷	قطعه نگهدارنده آچارهای بکس	عدد	۱		
۸	آچار بکس عایق	سری	۴		
۹	استیک روغن کاری مکانیزم کلیدها و تجهیزات	عدد	۱		
۱۰	فرش عایق ۳۰ کیلوولت	متر	۲		
۱۱	استیک دو جداره دمنده عایق	عدد	۱		
۱۲	برس نقاشی	عدد	۱		
۱۳	کاردک عایق	عدد	۱		
۱۴	ترانس KV عایق جداساز سمت ۲۰	عدد	۱		
۱۵	L آچارهای عایق	عدد	۴		
۱۶	قطعات نگهدارنده برس های تنظیف ثابت	عدد	۲		
۱۷	برس های تنظیف زاویه دار	عدد	۲		
۱۸	استیک مکنده عایق با قابلیت تعویض سر	عدد	۱		
۱۹	استیک جداسازی جرقه گیرهای ترانس	عدد	۱		
۲۰	عایق های جداساز سمت فشار ضعیف ترانس	عدد	۱		
۲۱	آچارهای عایق تخت	عدد	۳		
۲۲	کیف ابزار و قطعات قابل نصب روی استیکها	عدد	۱		

۱- مبلغ فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده استعلام انتخاب شوم تعهد مینمایم ظرف مدت مقرر ، اقدام به تهیه و تحویل تجهیزات موضوع استعلام نموده و کلیه کالاهای را برابر مشخصات اعلامی در اسناد استعلام و در مدت مندرج در اسناد و مدارک استعلام تحویل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان نمایم.

۳- تأیید مینمایم که کلیه ضامنه اسناد و مدارک استعلام و الحاقیه ها جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می باشد.

۴- اطلاع کامل دارم که خریدار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

۵- تأیید مینمایم که این پیشنهاد قیمت به مدت اعلام شده در اسناد دارای اعتبار می باشد.

۶- در صورت هر گونه بروز اختلاف بین حروف و عدد پیشنهادی، اولویت با حروف می باشد.

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء:

مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تاریخ :

آدرس و کدپستی شرکت :

تلفن ثابت و همراه :



شماره :

تاریخ :

پیوست :

گواهی تایید دریافت و صحت اسناد استعلام ۱۶۰-۱۴۰۵

بدینوسیله این شرکت/اینجانب گواهی می نماید کلیه اسناد استعلام شماره با موضوع از سامانه ستاد setadiran. ir را بصورت صحیح و کامل دریافت نموده و کلیه مندرجات آن مورد تایید می باشد.

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء
مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :



شماره :

تاریخ :

پیوست :

برگه استعلام ۱۶۰-۱۴۰۵/اعتبارات داخلی/ سفارش/ خرید کالا

۱. استعلام دو مرحله ای است و برنده با اعمال تایید فنی تعیین می شود.
۲. لوازم و تجهیزات استعلام می بایست تولید داخل باشند.
۳. محل تحویل کالا، انبار این شرکت می باشد، بارگیری و ترتیب حمل کالا و هزینه حمل و بیمه تا انبار بر عهده فروشنده می باشد.
- i. آدرس انبار: گیلان، رشت، کیلومتر ۱۲ جاده رشت- قزوین، ابتدای ورودی جاده کنف کار، انبار شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان.
۴. لزوم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور توسط پیشنهاد دهنده الزامی می باشد.
۵. در صورتی که تجهیز موضوع استعلام شامل انواع ترانسفورماتور، انواع پایه، انواع کابل، برقگیر، انواع چراغ لاک پستی، انواع مقره باشد درج نام شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان روی تجهیز الزامی است.
۶. در صورتی که تجهیز موضوع استعلام شامل انواع پایه بتونی و فلزی/سکسیونر/ریکلوزر/سکشن لایزر/ کات اوت/برقگیر فشار متوسط هوایی/ انواع چراغ روشنایی معابر اعم از گازی پروژکتور و LED/ترانسفورماتور توزیع/مقره سلیکونی در همه سطوح ولتاژی/ لامپ های گازی باشد کدگذاری تجهیز مطابق دستورالعمل پیوست الزامی می باشد.
۷. در صورتی که تجهیز موضوع استعلام شامل انواع کابل ها و سیم ها باشد قرقه می بایست فلزی باشد.
۸. رعایت استانداردهای رایج در تولید کالاهای مورد استعلام برعهده فروشنده بوده و میبایست در پیشنهاد قیمت فروشندگان اعلام گردد.
 - i. تبصره ۱: اعلام شرایط و مدت زمان گارانتی در پیشنهاد قیمت و اسناد استعلام الزامی است و می بایست بصورت کتبی توسط فروشندگان در پیشنهاد قیمت اعلام گردد.
۹. صورتحساب های فروشنده پس از تحویل، تایید کالا و ارائه صورتحساب ظرف مدت سه ماه در وجه فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.
 - i. تبصره ۱: فروشنده موظف به رعایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان می باشد.
۱۰. پرداخت هرگونه مالیات (بجز مالیات بر ارزش افزوده)، عوارض و بیمه در ارتباط با اجرای قرارداد برعهده فروشنده می باشد.
 - i. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده توسط خریدار منوط به ارائه گواهی ثبت نام مؤدی مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

۱۱. مشخصات فنی، فرم های تکمیل شده ارزیابی فنی و در صورت لزوم ارائه تایپ تست، شرایط گارانتی و سایر موارد مرتبط الزامی است.

۱. تبصره ۱ : مشخصات فنی درخواستی این شرکت نیز می بایست ممهور به مهر شرکت و دارای امضای مجاز بوده به همراه پیشنهاد قیمت در سامانه بارگزاری گردد.

۱۲. سوابق فروشنده شامل خلاصه ای از رزومه کاری و اطلاعات قراردادهای مشابه و در دست اجرا و سایر موارد مرتبط (حداکثر در ۵ صفحه) الزامی است.

۱۳. تصویر تأییدیه ی شبای حساب بانکی که می بایست به نام شخصیت حقوقی/حقیقی پیشنهاددهنده باشد الزامی است .

۱۴. پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف مشخص و بدون قلم خوردگی و در برگه پیشنهاد قیمت پیوست درج گردد و برگه مذکور می بایست دارای مهر و امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت باشد.

۱. به این سفارش تعدیل تعلق نمی گیرد

۱۵. پیشنهاد واصله باید صریح و روشن بوده و مشروط نباشد، همچنین کلیه ی اوراق پیشنهاد دارای امضاء مجاز با اعتبار حداقل یک ماهه بوده و حداکثر تا تاریخ مندرج در سامانه ستاد به نشانی <http://www.setadiran.ir> بارگزاری گردد..

۱۶. اجناس تحویلی توسط فروشنده باید نو و غیر مستعمل و منطبق با مشخصات مورد نظر این شرکت باشد.

۱۷. کالا بایستی حداکثر طی مدت یک هفته پس از اعلام این شرکت تحویل گردد.

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:

استیک تنظیف گردان با دریل بادی

جنس	فایبر گلاس تقویت شده با فوم پر شده
طول	1.5 m
قطر بیرونی	50 mm
قطر خارجی	50 mm
قطر داخلی	10 mm توپر
برس تنظیف دایره ای با قابلیت تعویض	داشته باشد
استاندارد	IEC60832

استیک جداسازی جرقه گیرهای ترانس

جنس	فایبر گلاس عایق
طول	1.5 m
قطر	50 mm
کاور محافظ	داشته باشد
استاندارد	ASTM F711

استیک دو جداره دمنده عایق

جنس	فایبر گلاس تقویت شده
طول	۱/۵ متر
قطر بیرونی	۲۵-۲۰ میلیمتر
لوله عایق هدایت کننده باد فشرده	داشته باشد
کاور محافظ برای استیک	داشته باشد

استیک روغن کاری مکانیزم کلیدها و تجهیزات

جنس	فایبر گلاس عایق
طول	1.5 m
قطر	32 mm
کاور محافظ	داشته باشد
استاندارد	ASTM F711

استیک مکنده عایق با قابلیت تعویض سر

فایبر گلاس تقویت شده	جنس
1.5 m	طول
32 mm	قطر
داشته باشد	کاور محافظ برای استیک
ASTM F711	استاندارد

استیک همه کاره با قابلیت نصب قطعات مختلف

جنس	فایبر گلاس تقویت شده
طول	1.5 m
قطر	32 mm
کاور محافظ	داشته باشد
استاندارد	ASTM F711
قابلیت تعویض سر	داشته باشد

آچارهای عایق L

فک های فولادی	جنس
عایق پلی اتیلن	نوع روکش
۲۱-۱۹-۱۷-۱۳	سایزها
ASTM F711-ASTM F1505	استاندارد

آچارهای عایق بکس

فک های فولادی	جنس
عایق پلی اتیلن	نوع روکش
13-17-19-21	سایزها
ASTM F711-ASTM F1505	استاندارد

آچارهای عایق تخت

فک های فولادی	جنس
عایق پلی اتیلن	نوع روکش
13-17-19-21	سایزها
ASTM F711-ASTM F1505	استاندارد

برس نقاشی

عایق	نوع روکش
عایق	نوع دسته
ASTM F ۷۱۱	استاندارد

برس های تنظیف تخت

جنس	عایق بدون فلز
شکل	تخت
ضخامت مو	0.2 تا ۰,۸ میلی متر
استاندارد	ASTM F711 – IEC60832
وزن	۰,۱۵ تا ۰,۴ کیلوگرم
قابلیت اتصال به استیک خط گرم	داشته باشد

برس های تنظیف زاویه دار

نایلون نرم	جنس مو
باشد	بدون فلز
عایق پلی اتیلن	نوع روکش
داشته باشد	قابلیت اتصال به استیک

دسته و قطعات قابل نصب روی استیک دمنده

جنس دسته	فایبر گلاس عایق
وزن	۳۰۰ تا ۷۰۰ گرم
نازل زاویه دار	داشته باشد
سر چرخشی	داشته باشد
فیلتر هوا	داشته باشد

عایق جداساز باک ترانس

عایق پلی اتیلن	جنس
۸۰ mm	ضخامت
داشته باشد	کاور محافظ
ASTM F711	استاندارد
2	کلاس عایقی

عایق جداساز سمت ۲۰ کیلوولت ترانس

عایق پلی اتیلن	جنس
80 mm	ضخامت
2	کلاس عایقی
ASTM F711	استاندارد

عایق جداساز سمت فشار ضعیف ترانس

عایق پلی اتیلن	جنس
80 mm	ضخامت
2	کلاس عایقی
ASTM F711	استاندارد

فرش عایق ۳۰ کیلوولت ۱۰۰ * ۱۰۰ سانتی متر

ولتاژ نامی	۳۰ کیلوولت
جنس	لاستیک مصنوعی مانند EPDM یا SBR با فرمولاسیون ویژه
استانداردها	ASTM D178 – IEC 61111
ضد لغزش	باشد
سایز	100*100 cm

قطعات نگهدارنده برس های تنظیف ثابت

عایق پلی اتیلن	جنس
داشته باشد	قابلیت جدایشوندگی

قطعه نگهدارنده آچارهای بکس

داشته باشد	واسط نگهدارنده
پلی اتیلن	نوع روکش

کاردک عایق

جنس تیغه	فولاد ضد زنگ یا برنجی
عرض تیغه	۲۵ تا ۷۵ میلی متر
طول تیغه	۸۰ تا ۱۵۰ میلی متر
وزن	۱۵۰ تا ۴۰۰ گرم
روکش عایق پلی اتیلن	داشته باشد

کاور استیک ها و جداکننده ها

جنس	وینیل مقاوم یا نایلون ضد آب با روکش داخلی نرم
طول	۱ تا ۲ متر
زیپ	داشته باشد
قطر	متناسب با قطر استیک
ویژگی	ضد آب - شفاف یا رنگی
رنگ کاور	نارنجی

کیف ابزار و قطعات قابل نصب روی استیک ها

جنس	پارچه برزنت سنگین یا نایلون ضد آب با روکش pvc
دسته و بند شانه قابل تنظیم	داشته باشد
زیپ	داشته باشد
استاندارد	آب و مواد شیمیایی پست
وزن	۱ تا ۳ کیلوگرم