

بسم تعالی

- ۱- کابل های درون چاهی می بایست قابلیت مقاومت نفوذ آب تا فشار ۴۰ بار، در محدوده ولتاژ ۰.۶ تا ۱ کیلو ولت و دارای نوار غیر جاذب رطوبت با هادی از جنس مس آنیل شده و عایق با آمیزه از نوع الاستومر و فاقد پلیمر PVC به رنگ روکش آبی (مطابق دستورالعمل های ۱۴۱ و ۱۴۲ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)
- ۲- کابل ها باید در برابر مواد شیمیایی و مشتقات نفتی مقاوم باشند.
- ۳- شرکت کنندگان باید از تولید کنندگان باشند تا بازرسی حین و پس از تولید و ارزیابی و تأیید نهایی کارفرما را اخذ نمایند.