

مشخصات فنی:

(۱) عایق و روکش باید از جنس پلیمر آلیاژی شبکه ای شد حاوی EPDM باشد.

(۲) در ساختار روکش نباید به هیچ وجه پلیمر پلی وینیل کلراید PVC به کار رفته باشد. استفاده از هر گونه پلیمر گرما سخت دیگر از جمله پلی اتیلن کراس لینک شده خالص XLPE یا مواد مشابه پلیمری مجاز نمی باشد.

(۳) رعایت استانداردهای تولید (ارزیابی استانداردها)

(۴) استانداردهای مورد قبول:

۱	ISIRI 1926-4 STANDARD IEC60245-1
۲	ISIRI 3084

(۵) دارای تاییدیه معاونت غذا و دارو بابت اندازه گیری میزان نشر فلزات سنگین از کابل به داخل آب

(۶) کامپاند استفاده شده بایستی کلیه استانداردهای ۱۹۲۶ علی الخصوص تست های گرماسختی را رعایت نماید.

(۷) مقادیر ابعادی کابل ها اعم از ضخامت و قطر عایق و روکش کامال مطابق بر استاندارد ۱۹۲۶ می باشد