

ردیف	عنوان کالا / خدمت	شرح مشخصات فنی	واحد	قیمت پیشنهادی
۱	بازدید و سرویس دوره‌ای کپسول‌های آتش‌نشانی	بررسی فشار، سلامت بدنه، شیلنگ، نازل، ضامن و پلمپ و ثبت در کارت سرویس	عدد	
۲	شارژ کپسول پودر و گاز ۱ کیلوگرمی	شارژ با پودر خشک شیمیایی استاندارد	عدد	
۳	شارژ کپسول پودر و گاز ۲ کیلوگرمی	شارژ با پودر خشک شیمیایی استاندارد	عدد	
۴	شارژ کپسول پودر و گاز ۴ کیلوگرمی	شارژ با پودر خشک شیمیایی استاندارد	عدد	
۵	شارژ کپسول پودر و گاز ۶ کیلوگرمی	شارژ با پودر خشک شیمیایی استاندارد	عدد	
۶	شارژ کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی	شارژ با پودر خشک شیمیایی استاندارد	عدد	
۷	شارژ کپسول CO ₂ سه کیلوگرمی	شارژ گاز دی‌اکسیدکربن مطابق استاندارد	عدد	
۸	شارژ کپسول CO ₂ شش کیلوگرمی	شارژ گاز دی‌اکسیدکربن مطابق استاندارد	عدد	
۹	تست هیدرواستاتیک کپسول آتش‌نشانی	تست فشار مخزن مطابق استاندارد	عدد	
۱۰	تعویض شیلنگ کپسول آتش‌نشانی	تأمین و نصب شیلنگ فشارقوی استاندارد	عدد	
۱۱	تعویض مانومتر کپسول	تأمین و نصب فشارسنج استاندارد	عدد	
۱۲	تعویض نازل یا سر شلنگی	تأمین و نصب قطعه استاندارد	عدد	
۱۳	تعویض اورینگ و قطعات مصرفی	تعویض قطعات در زمان سرویس	عدد	
۱۴	تعویض ضامن و نصب پلمپ ایمنی	نصب پلمپ پس از شارژ	عدد	
۱۵	تأمین پودر خاموش‌کننده استاندارد	پودر خشک شیمیایی استاندارد	کیلوگرم	
۱۶	نصب بر حسب مشخصات سرویس	درج تاریخ سرویس و شارژ	عدد	
۱۷	ایاب و ذهاب خدمات در محل شعب	ارائه خدمات در محل شعب	مورد	
۱۸	تأمین کپسول پودر و گاز ۶ کیلوگرمی	کپسول دارای استاندارد ملی	عدد	
۱۹	تأمین کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلوگرمی	کپسول دارای استاندارد ملی	عدد	
۲۰	تأمین کپسول CO ₂ شش کیلوگرمی	مناسب تجهیزات برقی	عدد	
۲۱	تأمین کپسول آب و گاز ۹ لیتری	مناسب حریق‌های کلاس A	عدد	
۲۲	تأمین کپسول فوم ۹ لیتری	مناسب حریق مایعات قابل اشتعال	عدد	
۲۳	پایه یا بست دیواری نگهدارنده کپسول	پایه فلزی استاندارد	عدد	
۲۴	کاور یا جعبه محافظ کپسول	کاور محافظ مناسب محیط اداری	عدد	
۲۵	تابلو راهنمای محل کپسول آتش‌نشانی	تابلو شفاف استاندارد	عدد	

نکات لازم الرعايه :
کلیه تجهیزات دارای استاندارد ملی ایران و تأییدیه سازمان آتش‌نشانی باشند.
خدمات مطابق ضوابط ایمنی و مقررات آتش‌نشانی انجام شود.
قیمت‌ها به صورت واحد برای هر ردیف اعلام گردد.
خدمات در محل شعب بانک در سطح استان ارائه شود.
شرکت طرف قرارداد دارای مجوز معتبر خدمات ایمنی و آتش‌نشانی باشد.