

فرم مشخصات فنی خرید لوله و اتصالات GRP جهت آبرسانی به مرکز مهر سجاده

۱. اتصالات ، شیرآلات و متعلقات همگی دارای فشار کاری $PN=10$ می باشد.

۲. بدلیل اینکه لوله گذاری GRP قبلا اجرا شده است ؛ تهیه فلنج ، بل فلنج و واشر گرد با هماهنگی کارشناسان معرفی شده در برگه الزامات و بازدید میدانی متناسب با لوله های کار شده تهیه گردد.

۳. لوله فولادی سایز ۵۰۰ میلیمتری با ضخامت ۸ میلیمتر و اپوکسی شده داخلی و عایق کاری شده خارجی مدنظر می باشد.

سرپرست آب و فاضلاب شهرداری گرمقشاه	مدیر امور بهره برداری و توسعه آب کاشانی آب آب	رئیس اداره اصلاح و توسعه آب	کارشناس بخش آب
معاون بهره برداری و توسعه آب	مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد	رئیس گروه نظارت بر توسعه شبکه های توزیع آب	کارشناس طرح
از بخش عمران	از بخش آب	از بخش آب	فویبر تکنسین