

استعلام خرید و مشخصات فنی کابل قدرت

پروژه: ایستگاه پمپاژ کلان شهر پردیس
مسیر کابل: از تابلو راه انداز تا ایستگاه پمپاژ

مشخصات فنی کابل درخواستی

شرح	مشخصات
کابل نوع	زمینی - رشته تک - قدرت
هادی جنس	آلومینیوم
هادی مقطع سطح	مربع متر میلی ۴۰۰
رشته تعداد	رشته ۱
نصب نوع	کابل کانال / زمینی
هادی نوع	(افشان نیمه) 2 کلاس آلومینیوم
هادی استاندارد	IEC 60228
20°C در DC مقاومت	کیلومتر بر اهم 0.078 حداکثر
عایق نوع	PVC
خارجی روکش نوع	PVC
روکش رنگ	(سفارش طبق یا) مشکی
نامی ولتاژ	کیلوولت ۰,۶/۱
فرکانس	هرتز ۵۰
کاری دمای حداکثر	گراسانتی درجه ۷۰
(1s) کوتاه اتصال دمای حداکثر	گراسانتی درجه ۱۶۰
تقریبی مجاز جریان	(نصب شرایط به بسته) آمپر 450 حدود
مراجع استانداردهای	IEC 60502-1 ، IEC 60228 ، ISIRI 3569

توضیحات تکمیلی:

کابل جهت استفاده در ایستگاه پمپاژ و تغذیه الکتریکی پمپ ها بوده و بایستی دارای کیفیت مناسب برای کارکرد دائم، شرایط محیطی مرطوب و جریان های بالا باشد. ارائه دیتاشیت و گواهی استاندارد الزامی است.