




پیوست نقشه های تیپ دریچه حوضچه های تجهیزات گازرسانی




PLAN OF FRAME




SECTION A-A




DETAIL A




TOP PLAN OF COVER




SECTION B-B



DETAIL E



BOTTOM VIEW OF COVER



TYPE FIXING BOLT & NUT
DETAIL D



DETAIL B

توضیحات

۱- استاندارد مرجع ساخت طبق استاندارد IGS-M-DN-007 طبق کلاس D400

۲- جنس دستگیره از آلومینوم تپ با All با تنش حد جاری شدن $f_y=3000$ و تنش حد تسلیم $f_u=5000$ kg/cm²

All dimension and testing and tollorences according to EN124 & IGS-M-DN-007


۳- پیچ از استاندارد A193

۴- مهره از استاندارد A194


۵- محل ساخت بر روی درپوش به صورت ۲ عدد آخر سال درج شود.

REV.	DESCRIPTION	DATE
IRANIAN GAS STANDARDS		
NO REVISION PERMITTED UNLESS APPROVED BY STANDARD ORGANIZATION		
نقشه قاب دریچه شیر های مدفن ۲"-۴"-۵" قاب چدنی و دریچه کامپوزیتی		
DATE	DRAWING No.	SHEET REV.


شکل ۱ نقشه تیپ درپوش و قاب برای درپوش با قطر خارجی ۳۲۵mm




شکل ۲ نقشه تیپ درپوش و قاب برای درپوش با قطر خارجی ۶۵۰ mm




PLAN OF FRAME




SECTION AE-AE




DETAIL AK
SCALE 1:5



DETAIL AF
SCALE 1:5




TOP PLAN OF COVER




SECTION AG-AG

REV	DESCRIPTION	DATE
IRANIAN GAS STANDARDS		
NO REVISION PERMITTED UNLESS APPROVED BY STANDARDS ORGANIZATION		
قاب. دریچه سایز 80 به همراه DC مربوطه		


شکل ۳ نقشه تیپ دریوش و قاب برای دریوش با قطر خارجی ۸۰۰mm




PLAN OF FRAME




SECTION A-A




SECTION B-B




DETAIL A




TOP PLAN OF COVER




SECTION C-C




SECTION D-D



DETAIL E



DETAIL B



BOTTOM VIEW OF
COVER



TYPE FIXING BOLT& UNT
DETAIL D

توضیحات

المستند مرجع صادر طبق المستند IGS-M-DN-007 قيد كلاس D400

- جیسر دستگیرہ از ارماتور تپ $\frac{kg}{cm^2}$ یا تپس حد جاری شدن $\frac{kg}{cm^2}$ و تپس حد تپس $\frac{kg}{cm^2}$
 $F_y=3000$ و $F_u=5000$



All dimension and testing and tolouences -
according to EN124 & ICS-M-DN-007

2 - از استاندارد A193








— جوه از استعاره A194

REV	DESCRIPTION	DATE
IRANIAN GAS STANDARDS		
NO REVISION PERMITTED UNLESS APPROVED BY STANDARDIZATION AUTHORITY		
نقشه قاب چینی و درجه گازویت حوضچه نقاط اندازه گیری پمپاسیل (T.P)		
DATE	DRAWING No.	REVISION
	C-9839-b	1 / 2






شکل ۴ نقشه تیپ درپوش درچه‌های نقاط قرائت پتانسیل خطوط گاز



A quarter of a Handle



شکل ت ۵ نمونه نقشه حوضچه شیرهای گاز ب برای درپوش با قطر خارجی ۶۵۰mm



شکل ت ۶ نمونه نقشه حوضچه شیرهای گاز برای درپوش با قطر خارجی ۳۲۵mm