

تامین برق دانشکده و بانسیون پرستاری بیمارستان شهید معرق زاده شادگان - شماره طرح: S05621020 وضعیت: دستورکار پیشنهادی					
ردیف	کد	نام	واحد	تعداد	نوع کالا
1	85010503	پایه بتی تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع 12 متر و قدرت نامی 600 کیلوگرم نیرو	عدد-اصوله	1	نو
2	85420103	نصب پایه بتی برق با ارتفاع بیش از 9 متر تا 12 متر و قدرت نامی با حداکثر 600 کیلوگرم نیرو.	اصوله	1	نو
3	85080206	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از 1100 میلی متر جهت رده ولتاژی 33 کیلوولت.	عدد	3	نو
4	85140113	کراس آرم (کنسول افقی) 2/40 متری با نبشی 80×80×8 گالوانیزه گرم.	عدد-اصوله	3	نو
5	10201	خاک برداری یا گودبرداری در زمین های نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل	متر مکعب	2/5	نو
6	10302	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگا پاسکال (عیار 250)	متر مکعب	0/55	نو
7	211200466	سنگ لاشه دور پایه (تهیه و ریختن)	متر مکعب	1/6	نو
8	031100046	تسمه نوع B با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	3	نو
9	031100036	تسمه نوع A با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	3	نو
10	85421001	نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی.	عدد	3	نو
11	85141002	پایه مقره راس نیری سیلیکونی.	عدد-اصوله	1	نو
12	031001406	پیچ و مهره 16*350 میلیمتر با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	4	نو
13	031001306	پیچ و مهره 16*300 میلیمتر با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	2	نو
14	031001106	پیچ و مهره 16*50 میلیمتر با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	18	نو
15	85423001	نصب پایه مقره میانی.	عدد	1	نو
16	032700206	واشر مربع 50*50*3 میلیمتر با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	14	نو
17	151001834	تابلو دیماندولتاژ ثانویه کنترل پذیر 126 تا 150 کیلووات	دستگاه	2	نو
		تابلو بانک خازنی 70 کیلووات 2 پله با بریکر ورودی 400 آمپر	دستگاه	2	نو
18	85070106	کابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع 1x120 میلی متر مربع.	متر	924	نو
19	081001957	ترانسفورمر 315 کیلووات آمپر 33000 سه فاز	دستگاه	1	نو
		ترانسفورمر 200 کیلووات آمپر 33000 سه فاز (ترانس موجود میباشد فقط به نقطه جدید جابجا شود)	دستگاه	1	جابجایی
20	85010402	پایه بتی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع 9 متر و قدرت نامی 400 کیلوگرم نیرو.	اصوله	1	نو
21	071200405	فیوز کت اوت سیلیکونی 33 کیلوولت 100 آمپر	عدد-اصوله	3	نو
22	85210103	برقگیر فشار متوسط با جریان تخلیه نامی 10 یا 5 کیلو آمپر جهت رده ولتاژی 33 کیلوولت	عدد	3	نو
23	85060103	کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYV با سطح مقطع 1x35 میلی متر مربع.	متر	20	نو
24	85140154	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره 12 به طول 1/8 متر.	دستگاه	1	نو
26	051002086	مقره سیلیکونی اتکاتی پشت فیوزکات اوت	عدد-اصوله	3	نو
27	031300667	زین آل به مس	عدد-اصوله	3	نو
28	85420101	نصب پایه بتی برق تا ارتفاع 9 متر و قدرت نامی با حداکثر 400 کیلوگرم نیرو.	اصوله	1	نو
29	121106326	کابل شو تمام مس نمره 35 بدون درز با روکش قلع	عدد-اصوله	20	نو
30	85421404	نصب سکوی ترانسفورماتور به طول 1,8 متر.	عدد	1	نو
31	041001416	ترمینال کنکتورمسی 13 میلیمتری	عدد-اصوله	3	نو
35	171103986	طوق استیل مخصوص گراند	کیلوگرم	6	نو
38	260105132	نشی فلزی به طول 45 سانتیمتر با ابعاد 60*60 میلیمتر به ضخامت 60 میلیمتر یا گالوانیزه گرم با وزن تقریبی 2.4 کیلوگرم	عدد-اصوله	2	نو
39	031003106	پیچ و مهره دوسر رزوه 16*350 میلیمتر با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	6	نو
40	031001160	پیچ و مهره 16*400 میلیمتر با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	5	نو
42	031003116	پیچ و مهره دوسر رزوه 16*400 میلیمتر با گالوانیزه گرم	عدد-اصوله	4	نو
43	85091610	کاور بالایی کات اوت	عدد	3	نو
44	85141301	میله اتصال زمین با روکش مسی به طول 150 سانتی متر و حداقل قطر 14 میلی متر.	عدد-اصوله	2	نو
45	031600106	زین کابل	عدد-اصوله	2	نو
46	85091608	کاور پوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور.	عدد	3	نو
47	85421701	نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط.	عدد	1	نو
48	85421008	نصب انواع کاور دائم.	عدد-اصوله	6	نو
49	85421801	نصب برقگیر فشار متوسط هوایی.	عدد	1	نو
50	85141305	تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع 90 میلی متر مربع و حداقل ضخامت 3 میلی متر.	متر	2	نو
52	85091606	کاور برقگیر	عدد	3	نو
53	85423107	نصب میله ارت.	عدد	1	نو
55	85423110	نصب تسمه ارت.	متر	1	نو
56	85420801	نصب کابل مسی تک رشته از نوع NYV با سطح مقطع 10 تا 35 میلی متر مربع.	متر	1	نو
57	031303036	گیره آلومینیومی خط گرم	عدد-اصوله	3	نو