

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
01	3800000001	NO	خرید کولر آبی صنعتی جهت استفاده در واحدهای تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز مطابق مشخصات پیوست در برگ الحاقی تقاضای خرید کالا. ----- ----- -----	5

APPROVED BY

COMPILED BY

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO

شماره تقاضا

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	مبلغ VALUE(EST).
			مشخصات فنی : کولر آبی سلولزی صنعتی ظرفیت 18000 کولر آبی دارای بدنه سلولزی با عملکرد تبخیری بخار زن و راندمان خنکی بالای 83 % درصد. دارای چهار پایه آلومینیومی و بدنه و قسمت های فلزی از ورق گالوانیزه مرغوب با پوشش از رنگ پودری الکترواستاتیکی و حداکثر متراژ : 330 متر مربع مشخصات برق سه فاز ولتاژ 380 ولت آمپر : 8/5 و سیم کشی ها : مسی و دارای کیفیت و دوام زیادی می باشد. CFM هوادهی 10600 فوت مکعب در دقیقه ابعاد : عرض 168 سانتی متر طول : 150 سانتی متر ارتفاع : 150 سانتی متر قدرت موتور : 5.5 اسب بخار Kg. وزن محصول + وزن آب 265 + 130 کیلوگرم همراه چهارپایه فلزی چرخدار (دارای قفل چرخ دارای مخزن ذخیره آب 1000 لیتری با چهارپایه فلزی به ارتفاع 2.5 متری دارای تصفیه کننده آب جهت کاستن سختی و شوری آب و افزایش طول عمر تجهیز تهیه 3 عدد پوشال اضافه برای هر دستگاه موتور اصلی و پمپ آب ضد انفجار باشد. کلیه جعبه های برق و کلید اصلی ضد انفجار باشد. دارای نشان دهنده ولتاژ و جریان مصرفی بر روی کولر یک دستگاه موتور اصلی یدک و یک دستگاه الکتروپمپ آب یدک تهیه شود. نوع پوشال سلولزی، الکتروموتور سقف، پد ناتو سلولزی، پمپ کف کش ضد آب و ضد انفجار، درب باز شو مجزا از پدلهزه گیر مخصوص فن، فن حلزونی سانتریفیوژ، بدنه از جنس ورق گالوانیزه، کرنرها و اتصالات اولترامیت، اتافک آلومینیومی استراکچر هواساز، رنگ پودری الکترو استاتیک ضد رطوبت و حرارت، تشنگ از جنس ورق 1.5 با پوشش رنگ اپوکسی ضد زنگ باشد. شرکت سازنده دارای نمایندگی خدمات پس از فروش و نصب رایگان باشد و کولر آبی مذکور دارای ضمانت نامه 24 ماهه بدون قید و شرط باشد و همراه با لوازم و قطعات یدکی ضروری باشد. هزینه صدور برگ ضمانت نامه کولرها توسط نمایندگی مهیور و برعهده فروشنده می باشد. سازنده تجهیز بایستی از لیست سازندگان مجاز در شرکت نفت ایران باشد.		

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO شماره تقاضا

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.	VALUE(E)
			506282 حضور شرکت تامین کننده در هنگام نصب و راه اندازی الزامی می باشد. تست و راه اندازی بایستی در حضور کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاچاری انجام شود. تایید و حضور نمایندگان مهندسی تعمیرات آغاچاری در تست های کارخانه ای تجهیزات الزامی است. تایید نهایی منوط به مناسب بودن تست های پیش راه اندازی آن و همچنین تست با بار به مدت ۷۲ ساعت می باشد. قبل از خرید، نمونه کالا باید از نظر فنی و کیفی توسط کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاچاری بررسی و مورد تایید قرار بگیرد. در صورتیکه کالای ارسال شده با نمونه تایید شده تفاوت داشته باشد از تحویل گرفتن کالا خودداری خواهد شد.		