

جدول امتیاز فنی کالا

نوع کالا :	کابل ۲۰ کیلوولت ۱×۱۸۵ آلومینیومی با زره
کد کالا :	تاریخ آخرین ویرایش : ۸۵/۵/۱ فرم شماره : ۱
نام شرکت سازنده :	خدمات پس از فروش :
کشور سازنده :	دستورالعمل نصب :
سال ساخت :	دستورالعمل نگهداری :
مدت گارانتی :	نحوه ارائه آموزش :

استاندارد مورد استناد	ISIRI 3569-IEC 60502
-----------------------	----------------------

ردیف	عنوان مشخصه	واحد	مقدار	امتیاز فنی
			پیشنهادهای	پایه تخصیصی
۱	حداکثر جریان مجاز زمین	آمپر		*
۲	ولتاژ نامی کابل	کیلوولت موثر		*
۳	جنس هادی با درصد خلوص	-		*
۴	جنس عایق	-		5
۵	جنس پوسته خارجی (غلاف)	-		2
۶	سطح مقطع سیم شیلد	میلیمتر مربع		3
۷	مقاومت راکتانس	اهم / کیلومتر		5
۸	مقاومت ماکزیمم در ۲۰ درجه سانتیگراد	اهم / کیلومتر		5
۹	ضخامت عایق	میلیمتر		3
۱۰	رنگ پوسته خارجی	-		*
۱۱	ضخامت پوسته خارجی (غلاف)	میلیمتر		3
۱۲	تعداد و قطر مفتولهای هادی فاز	میلیمتر / عدد		5
۱۳	قطر متوسط هادی	میلیمتر		1
۱۴	قطر خارجی کابل	میلیمتر		2
۱۵	سطح مقطع هادی کابل	میلیمتر مربع		2
۱۶	وزن تقریبی	کیلوگرم / کیلومتر		5
۱۷	جنس پلاک قرقره کابل	-		1
۱۸	جنس قرقره	-		*
۱۹	آزمونها	نوعی	-	*
		جاری	-	*
		توافقی	-	*
۲۰	ثبت مشخصات کامل روی پوسته خارجی کابل (نام سازنده ، ولتاژ نامی ، سطح مقطع ، استاندارد ساخت و مترائ)			
۲۱	ثبت مشخصات کامل روی پلاک ثابت فلزی ، شماره قرقره ، شماره ابتدا ، شماره انتها ، مترائ ، وزن خالص ، استاندارد ساخت ، تاریخ ساخت ، نام و آدرس سازنده			
۲۲	گواهی نامه ها ، استاندارد و تایپ تستهای مرتبط با این کالا از موسسات معتبر (کپی ضمیمه گردد)			
	حسن سابقه فنی ، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی ، خدمات پس از فروش و گارانتی			
	جمع امتیاز فنی			

* : مطابق استاندارد بودن الزامی است .