

صندوق کارآفرینی امید استان ایلام در نظر دارد طبق فایل پیوستی نسبت به استاندارد سازی اتاق سرور خود اقدام نماید لطفا قیمت پیشنهادی خود طبق فایل پیوستی و نیز رعایت موارد زیر به تفکیک هر بخش اعلام فرمایید.

۱- اندازه اتاق سرور ۳*۴ (۱۲ متر) به ارتفاع ۳ متر می باشد.

۲- اتاق سرور دارای دو پنجره هر کدام به اندازه ۹۰*۱۶۰ متر می باشد که بایستی مسدود گردد.

۳- کف فعلی اتاق سرور سرامیک می باشد که بایستی کف از جنس آنتی استاتیک و فاقد پوشش مومی طبق استاندارد سازی فایل پیوست باشد.

۴- رنگ فعلی اتاق سرور معمولی می باشد که بایستی با رنگ های پایه آب پوشش داده شود.

۵- دیوارها و سقف اتاق سرور باید در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت عایق بندی گردد.

۶- در کنار و مجاورت اتاق سرور، آبدارخانه قرار دارد که بایستی لوله های آب و گاز و فاضلاب جابجا شود.

۷- درب فعلی اتاق سرور معمولی و به اندازه ۹۵ سانتی متر و به ارتفاع ۲.۲۵ متر میباشد که بایستی از درب ضد حرق و ضد سرقت با دستگیره هوشمند (دارای کنترل دسترسی های اثر انگشت، کارت، رمز ورود) و قفل های ایمنی کامل به سائز ۱.۲ متر و به ارتفاع ۲.۵ متر باشد.

۸- اتاق سرور باید مجهز به نصب حسگرهای پیشرفته دود، رطوبت، آتش و نشتی آب باشد و از طریق سامانه هوشمند، رخدادهای اتفاق افتاده را بصورت هشدارهای لازم از طریق تماس و پیامک اطلاع رسانی نماید.

۹- اتاق سرور دارای سامانه ارت می باشد اما بایستی بهینه سازی و بروزرسانی مطابق استاندارد فایل پیوستی اجرا شود.

۱۰- اتاق سرور بایستی مجهز به سامانه اطفای حریق خودکار و سازگار با تجهیزات الکترونیکی شود (استفاده از گازهای استاندارد نظیر FM200) - نصب حسگرهای پیشرفته دود و حرارت الزامی میباشد.

۱۱- مسیرهای کابل کشی باید به گونه ای طراحی شود که خطر آتش سوزی و آسیب به تجهیزات به حداقل برسد. مسیر کابل برق و شبکه باید از یکدیگر تفکیک گردد. (در سیستم فعلی اتاق سرور، کابل های برق و شبکه از طریق داکت از هم جدا شده اند)

۱۲- اتاق سرور دارای یک تابلو برق مستقل برای برق شهری و سامانه یو پی اس ۱۰۰۰۰ کاوا می باشد و فاقد ژنراتور می باشد که بایستی کلید انتقال جهت مدیریت برق اضطراری نصب گردد

۱۳- سامانه روشنایی فعلی اتاق سرور بصورت معمولی می باشد که بایستی تجهیزات روشنایی از نوع ایمن و مقاوم در برابر حریق طبق فایل استاندارد سازی فایل پیوست نصب شود و همچنین نصب چراغ های اضطراری در اتاق سرور لازم میباشد.

• تمامی رعایت موارد مذکور بایستی براساس فایل پیوستی استاندارد سازی اتاق سرور صورت پذیرد



وضعیت کف اتاق سرور



رنگ سفید معمولی دیوار



پنجره های اتاق سرور



وضعیت درب اتاق سرور



وضعیت رک ها در اتاق سرور



وضعیت روشنایی اتاق سرور



وضعیت تابلو برق اتاق سرور