

* اجرای کابل کشی از پست اصلی به تابلو اصلی موتور خانه *

۱. کابل آلومینیومی ۱*۲۴۰ با مشخصات na2xy با عایق xlpe با روکش نهایی pvc برند خراسان افشارنژاد

۲. متر اژ کابل : ۷۰۰۰ متر

۳. سینی گالوانیزه عرض ۶۰ سانت به متر اژ ۳۰۰ متر طول به همراه رابط – پیچ و مهره – ساپورت جوشکاری

۴. ساخت و نصب تابلو با متر ایل کامل و اصلی طبق نقشه

۵. خرید کابلشو سایز ۲۴۰ به تعداد ۸۰ عدد

۶. اجرای کابل کشی روی سینی به متر اژ ۳۴۰ متر

۷. اجرای سینی کشی در کانال انرژی به متر اژ ۳۰۰ متر

۸. حمل و نقل همه موارد فوق به عهده پیمانکار میباشد.

۹. بازدید و اخذ برگه بازدید الزامیست .

۱۰. همه موارد فوق از جمله اجرای خرید کابل – خرید سینی و اتصالات

خرید تابلو و سربندی به عهده پیمانکار می باشد